

## 附件 2

# 民用核安全设备制造许可证

(国核安证字 Z (22) 18 号)

单位名称：苏州东仪核电科技股份有限公司

法定代表人：陆建忠

单位住所：江苏省苏州市吴中区木渎镇金桥工业园南区木东路  
309 号

设备类别：仪控系统机柜

核安全级别：1E 级

国家核安全局审查了苏州东仪核电科技股份有限公司提交的民用核安全设备制造许可证取证申请，认为苏州东仪核电科技股份有限公司在所申请的民用核安全设备制造方面具备了《民用核安全设备监督管理条例》第十三条及《民用核安全设备设计制造安装和无损检验监督管理规定》第八条所要求的各项能力，决定批准苏州东仪核电科技股份有限公司的申请，并颁发此证。

苏州东仪核电科技股份有限公司在民用核安全设备制造活动中必须遵守下列许可证条件：

一、仅限于从事许可活动范围（见附表）规定的民用核安全设备制造活动。

二、严格遵守《民用核安全设备监督管理条例》及其配套规章

的要求，认真履行报告与备案制度。

三、持证期间，严格履行申请文件和申请审查中的全部承诺。

四、持证期间，有效实施质量保证体系，积极培育和建设核安全文化。

五、在制造活动开始前，完成有关的工艺评定和工艺试验项目。

许可证有效期至 2027 年 9 月 30 日。

## 附表

### 苏州东仪核电科技股份有限公司民用核安全设备制造许可活动范围表

设备类别	设备品种	核安全级别	制造能力特征参数	典型设备名称	制造活动范围及完成形式	活动场所	备注
仪控系统机柜	仪控机架、机柜	1E级	适用环境条件：安全壳外	继电器机架	根据设备技术规格书要求，按照确认的施工图纸和技术条件进行制造，包括完成所有检验和试验项目，提供最终产品及质量证明文件。	江苏省苏州市吴中区木渎镇金桥工业园南区木东路309号	主要分包项目：壳体涂敷
	仪控盘、台、屏、箱	1E级	适用环境条件：安全壳内（累积辐照剂量 850kGy、LOCA） 鉴定寿命：40年（长期运行温度 50℃）	仪控接线箱			无
			适用环境条件：安全壳外				主要分包项目：壳体涂敷
			适用环境条件：安全壳外	就地控制盘、台、屏、箱			主要分包项目：壳体涂敷